

Instrucciones de funcionamiento del panel de control de la alarma contra incendios Vigilant

Para modelos: VS1-G, VS1-GD, VS1-R, VS1-RD, VS1-G-2, VS1-R-2, VS1-GL, VS1-GL-F,
VS2-G, VS2-GD, VS2-R, VS2-RD, VS2-G-2, VS2-R-2, VS2-GL-F

Para obtener más información, consulte el *Vigilant VS1 y VS2 Manual técnico de referencia* (P/N 3101113-ES).

RESPUESTAS A SEÑALES DE ALARMA

1. Evacuar el área.
2. Notificar a las autoridades adecuadas de inmediato y plantear la naturaleza y la ubicación de la emergencia.
3. Estar preparado para proporcionar indicaciones a los bomberos cuando lleguen.

PARA SILENCIAR SEÑALES DE NOTIFICACIÓN DE ALARMAS

¡ADVERTENCIA! Las señales de notificación de alarma no deben ser silenciadas hasta que todos los ocupantes hayan sido evacuados.

1. Presione "Silenciar señal".

El LED de Silenciar señal se enciende y todos los circuitos de notificación sonora se apagan. Los eventos de alarma nuevos encienden nuevamente los circuitos de notificación.

Nota: La programación del panel puede demorar silenciar la alarma hasta un minuto, puede evitar silenciar la alarma cuando fluye agua por el sistema de aspersores y puede no apagar los circuitos de notificación visibles.

PARA RESTABLECER EL SISTEMA AL FUNCIONAMIENTO NORMAL LUEGO DE UNA ALARMA O DE UN EVENTO DE SUPERVISIÓN

1. Asegúrese de que todos los detectores de humo estén libres de humo y que todas las estaciones manuales se encuentren restablecidas.
2. Haga clic en "Restablecer".

Nota: La programación del panel de control puede demorar el restablecimiento del panel hasta un minuto luego de que se enciendan los circuitos de notificación de alarma.

PARA INICIAR UN SIMULACRO DE INCENDIO

1. Haga clic en "Simulacro".

Se encienden todos los circuitos de notificación de alarma sonoros. Esta función no notificará al departamento de bomberos automáticamente.

PARA EFECTUAR UNA PRUEBA DE LA LÁMPARA (anunciadores remotos y de panel)

1. Presione el botón "Menú".
2. Elija "Prueba".
3. Elija "Prueba de lámpara".
4. Haga clic en "Intro".

PARA EFECTUAR UNA PRUEBA DE LÁMPARA DE UN ANUNCIADOR REMOTO

1. Presione y mantenga presionado el botón "Silenciar" en la LCRA durante cinco segundos.
2. Los LED de los anunciadores remotos permanecerán encendidos hasta que se haya soltado el botón "Silenciar".

RESPUESTAS A SEÑALES DE PROBLEMA

1. Silencie la chicharra del panel.
2. Investigue la causa del problema y notifique al personal de servicio autorizado inmediatamente.

PARA SILENCIAR LA CHICHARRA DEL PANEL

1. Presione "Silenciar panel".

Se apaga la chicharra. Cualquier evento nuevo enciende la chicharra nuevamente. Las condiciones de problema que no hayan sido eliminadas harán resonar la chicharra después de un tiempo predeterminado.

¡ADVERTENCIA! Las condiciones de falla pueden afectar la capacidad del panel de proporcionar una detección e indicación de incendio anticipadas. Elimine inmediatamente las condiciones que causan problemas.

RESPUESTAS A SEÑALES DE SUPERVISIÓN

1. Silencie la chicharra del panel.
2. Investigue la causa de la señal de supervisión y notifique al personal de servicio autorizado inmediatamente.

RESPUESTAS A SEÑALES DE MONITOREO

1. Silencie la chicharra del panel.
2. Investigue la causa de la señal de monitoreo y notifique al personal de servicio autorizado inmediatamente.

RECOMENDACIONES PARA PRUEBAS PERIÓDICAS

Consulte "Mantenimiento y Prueba" en el *Vigilant VS1 y VS2 Manual técnico de referencia* para ver instrucciones de prueba y referencias.

Instalado por

Nombre: _____
Compañía: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Por NFPA 72

- Sistema de alarma contra incendios de instalaciones protegidas, Local
- Sistema de alarma contra incendios auxiliar
- Sistema de alarma contra incendios de la estación remota de supervisión
- Estación central
- Liberación según la norma NFPA 11, 12, 12A, 13, 15, 16, 17, 70, 72, and 2001

Por NFPA 720

- Carbon monóxido señales

Fecha: _____

Contacto para mantenimiento

Compañía: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Inspección de aprobación realizada por

Fecha: _____