

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE

NMX-J-511-2011

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NOM-001-SEDE-2012

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES (RECUBRIMIENTOS)

NMX-D-122  
NMX-004

NMX-H-074  
NMX-013

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES

ASTM 635A  
NF A 91-102  
NFX 41002

NF A 91-122  
NF A 91-121  
NFEN 12330

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE ACABADO.

- Electrozincado
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Recubrimiento en Epóxico
- Tropicalizado
- Recubrimiento de PVC

ALEACIONES.

- Acero inoxidable (304L y 316L)
- Zinc + Aluminio

TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

- 31 Hilos sentido corto
- 10 Hilos sentido largo

CÓDIGO.

- MG-50-433EZ
- MG-50-433EP
- MG-50-232GAC
- MG50633I304L
- MG50833I316L
- MG50233GACPVC
- MG-50-433TRO
- MG-50-433BM

CAPACIDAD DE CARGA

- 50.00 Kg/m entre apoyos a 1.50 m
- 39.00 Kg/m entre apoyos a 1.80 m

INFORMACIÓN FÍSICA

- Longitud por tramo: 3000 mm
- Hilos longitudinales: Ø 3.9 cada 50 mm
- Hilos transversales: Ø 3.9 cada 100 mm
- Aumenta dimensiones PVC ± 1.01/1.5 mm
- Peso neto: 3.961 Kg.



Underwriters Laboratories



DIFERENCIAS COMPETITIVAS


Doble hilo



Borde de seguridad



Uniones rápidas



Mayor área de cableado



VISTA FRONTAL

