



Zone Conventional Module

CZM 0004 A



BOSCH

Compatibility List

deutsch
english

1 Kompatibilitätsliste CZM 0004 A

Die in den nachfolgenden Listen aufgeführten Geräte können an das CZM 0004 A 4 Zonen GLT-Modul angeschaltet werden.

Die folgenden Geräte sind getestet und kompatibel. Bosch Sicherheitssysteme GmbH erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Liste. Für aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Bosch Sicherheitssysteme GmbH.



Hinweis!

Für eine EN 54-13 konforme Anschaltung von 2-Draht-Meldern muss das FLM-320-EOL2W EOL-Modul GLT 2-Draht eingesetzt werden.

Für eine EN 54-13 konforme Anschaltung von 4-Draht-Meldern muss das FLM-320-EOL4W EOL-Modul GLT 4-Draht eingesetzt werden.

Anschaltbar ab Modul-Firmware 1.1.10; Version der Zentralensoftware beachten.



Hinweis!

Die mit ¹⁾ gekennzeichneten Geräte dürfen nur an an das CZM 0004 A 4 Zonen GLT-Modul angeschlossen werden, wenn die Meldelinien als Stich (Class B) programmiert sind. Ringkonfiguration (Class A) ist hier nicht zulässig. Anschaltbar ab Modul-Firmware 1.1.2; Version der Zentralensoftware beachten.

Bei den mit ²⁾ gekennzeichneten Geräten ist kein Melderblinken erlaubt.

Automatische Brandmelder GLT

BD102 O
DP652 ¹⁾²⁾
DT654 ¹⁾²⁾
FCP-320/FCH-320
FCP-500
GIM 120
GOM 120
GTM 120
MAGIC.SENS 300/310

Manuelle Melder GLT

DKM 120
DM700LB
FMC-120-DKM
FMC-300RW
SKM 120
SM 120 RW

Sondermelder

FCH-heat-bar
FCS-LWM-1
Fireray 50/100RV
Fireray 2000
Fireray 5000
LHD 4
FCS-320-TM
FCS-320-TP
N4387A
016519 IR3 Flame Detector, Flameproof (Exd)
016589 IR3 Flame Detector

1 Compatibility List CZM 0004 A

The devices in the following lists can be connected to the CZM 0004 A 4 Zone Conventional Module.

The following devices have been tested and are compatible. Bosch accepts no liability for any incompleteness in this list and so for the definitive and latest information it is advisable to contact Bosch Security Systems Inc. directly.



Notice!

For 2-wire connections complying with EN 54-13, the FLM-320-EOL2W Conventional EOL Module 2-Wire must be applied.

For 4-wire connections complying with EN 54-13, the FLM-320-EOL4W Conventional EOL Module 4-Wire must be applied.

Connectable with firmware version 1.1.10 and above; please observe panel software version.



Notice!

All devices marked with ¹⁾ can be connected to the CZM 0004 A 4 Zone Conventional Module only if the detector lines are programmed as stubs (Class B). Loop configurations are not allowed. Connectable with firmware version 1.1.2 and above; please observe panel software version.

All devices marked with ²⁾ are not allowed to use the flashing LED option.

Conventional Automatic Fire Detectors

BD102 O
DP652 ¹⁾²⁾
DT654 ¹⁾²⁾
FCP-320/FCH-320
FCP-500
GIM 120
GOM 120
GTM 120
MAGIC.SENS 300/310

Conventional Manual Call Points

DKM 120
DM700LB
FMC-120-DKM
FMC-300RW
SKM 120
SM 120 RW

Specialty Detectors

FCH-heat-bar
FCS-LWM-1
Fireray 50/100RV
Fireray 2000
Fireray 5000
LHD 4
FCS-320-TM
FCS-320-TP
N4387A
016519 IR3 Flame Detector, Flameproof (Exd)
016589 IR3 Flame Detector

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013