

## SISTEMA DE TIERRA:

Para la protección de los motores se recomienda instalar un sistema de tierras TG-45AB con acoplamiento en bobina, conectado con sus bornes laterales a estructuras cercanas y con su borne superior a una barra de unión TGBUE-10 de la cual se sacaran derivaciones para dichos motores mediante cable de cobre calibre 4 AWG THW-LS aislado con tubería de PVC de 19 mm, dicho electrodo delta tubular TG-45AB será el encargado de disipar las corrientes no deseadas en el menor tiempo posible.

