

SISTEMA DE TIERRA:

Para proteger los equipos localizados en el SITE se recomienda instalar un sistema de tierra con electrodo TG-45AB con acoplamiento en bobina con sus bornes laterales conectado a estructuras cercanas y con su borne superior conectado a una barra de unión TGBUE-10 con cable calibre 4 AWG THW-LS canalizado en tubería de PVC de 19 mm se sacara una derivacion hacia una barra de union para rack TGBUE-RACK y esta barra a su vez para los equipos en el site disipando así las corrientes de falla en el menor tiempo posible.

