


Conjunto de válvulas de doble medidor



- 4 x 800 - 4000 libras por pulgada cuadrada Mangueras de cobre de 1.5 m
- Conector ajustable 2 x 134a
- 2 válvulas de Seguridad x 410
- 1 abridor universal
- 1 Caja de herramientas de adaptadores
- 1 destornillador doble
- 1 llave de núcleo (para R410a / R32 / R134a / R22) Regla vectorial 1 x 4.

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

Conjunto de válvulas de doble medidor



- 1- gancho de colgar
- 2- indicador lateral bajo azul
- 3- vista óptica
- 4- válvula de servicio lateral azul bajo
- 5- válvula VAc negra
- 6- manguera azul (a la parte baja)
- 7- manguera negra (a VAC)
- 8- manguera amarilla (utilidad)
- 9- manguera roja (a la parte alta)
- 10- válvula de servicio lateral de color rojo alto
- 11- válvula de refrigerde color amarillo
- 12- indicador lateral alto rojo

IMPORTANT

1. Gauges are available for most refrigerants in F, C and Bar, kPa, kg/cm². An additional, extensive listing of pressure ranges and temperature scales is available on request. Please contact local agency or distributors.

2. Please read before putting new equipment into operation. The Compound Rubber forms seals around the valve stem. Tighten the valve nut a quarter to half turn to take up the set before commencing operation and retighten as necessary to keep the seal tight.

NOTE: Check equipment manufacturers catalogue or instruction sheets for specific recommendations on refrigerant charge, oil change and service procedures for any particular piece of equipment.

Importante:

1. la mayoría de los refrigerantes tienen medidores de presión en unidades f, C y bar, kpa, kg / cm². Según sea necesario, se puede proporcionar una lista adicional, amplia de rangos de presión y temperatura. Póngase en contacto con su agente o distribuidor local.

2. lea atentamente el nuevo equipo antes de ponerlo en funcionamiento. El caucho compuesto forma un sello alrededor del vástago. Antes de comenzar la operación, apriete la tuerca de la válvula entre un cuarto y medio de vuelta para instalar el Grupo y vuelva a apretar si es necesario para mantener el sello.

Nota: revise el catálogo o instrucciones del fabricante del equipo para conocer las recomendaciones específicas de los procedimientos de llenado, cambio de aceite y mantenimiento de refrigerante para cualquier equipo específico.

Features

1. double meter valve series adopts uni que spring pressure indicating pointer reading accuracy of published patents, error 1.5;
2. series tool internal sealing gasket utilizes the most popular international environmental protection material, which can live up to 8 years;
3. series knob handle using high-tech production method of the best quality rubber raw material, our factory does rotation torsion test in the laboratory of professional institutions, the amount of knob up to fifty thousand times unbroken.
4. When the knob handle this tool with the most solid special materials, professional bodies factory in laboratories for testing knob, knob up to 50, 000 times the number of times is not broken.

Características

1. la serie de válvulas de doble medidor utiliza la patente publicada de presión de resorte unidireccional para indicar la precisión de lectura del puntero, con un error de 1,5;
2. las juntas de sellado interno de la serie de herramientas utilizan los materiales ecológicos más populares a nivel internacional, con una vida útil de hasta 8 años;
3. el mango de la perilla de la serie adopta un método de producción de alta tecnología y una materia prima de caucho de alta calidad. nuestra fábrica realiza pruebas de torsión giratoria en el laboratorio de una institución profesional. el número de perillas puede alcanzar los 50000 veces sin interrupción.
4. cuando el mango de la perilla utiliza el material especial más resistente de esta herramienta, el organismo profesional realiza pruebas de fábrica en el laboratorio de la perilla, que no se rompe hasta 50.000 veces.

safety warning

- Read carefully and follow the rule from instruction book to avoid personal injury.
- Wear protective goggles and gloves doing the refrigerant work.
- Do not contact with the refrigerant directly to prevent personal injury caused by refrigerant;
- Do not directly touch the high temperature parts of the machine to prevent heat damage to the table tube result in refrigerant leakage.
- Do not aim at the crowd using the time table group of the mirror in case of accident.

Aviso de Seguridad

- Lea y siga con cuidado Reglas en las instrucciones para evitar lesiones personales.
- Use gafas protectoras y guantes al realizar el trabajo de refrigerante.
- No toque directamente el refrigerante para evitar lesiones personales causadas por el refrigerante;
- No toque directamente los componentes de alta temperatura de la máquina para evitar que el calor dañe el tubo y provoque fugas de refrigerante.
- No apunte a la multitud con el Grupo de horarios del espejo en caso de accidente.