

MANUAL DE INSTALACIÓN LH-901BPLUS

INSTALACIÓN:

- Elegir la posición adecuada, colocando el soporte con tornillos, luego inserte el detector.
- La altura de instalación recomendada es de aproximadamente DE 1.8 m a 2.2 m y el ángulo entre el detector y la pared es de $6^\circ \sim 12^\circ$.
- Evite instalar el detector cerca de las siguientes fuentes de interferencia: superficies reflectantes, flujo de aire directo, ventilaciones, ventiladores, ventanas, fuentes de vapor, vapor de aceite, fuentes de luz infrarroja y objetos que causan cambios de temperatura como calentadores, refrigeradores y hornos.
- Evite cualquier objeto que se encuentre frente a la lente del detector.
- Nota: el LED de alarma debe estar debajo de la lente.

USO:

- Colocar la cubierta frontal en la base después del cableado de acuerdo con manual.
- Con una fuente de alimentación de 12 V CC, el brazo está en auto comprobación, el LED encendido y enviar señal de alarma.
- Luego, el detector está en estado operativo después de que el LED se apaga en 60 segundos; Si alguien se mueve en el rango de detección cobertura, el LED está encendido.
- Para lograr el mejor efecto ajustando el ángulo de instalación de detector.
- El puente "LED ON" controla la operación del LED sin ningún efecto en La operación del detector.

DIAGRAMA ELECTRICO:

